

Nummer	24-003406-PR01 (NW-A01-05-de-01)
Inhaber	SEEFELDER GmbH Dieselstr. 5 84088 Neufahrn Deutschland
Produkt	Einflügeliges Kunststoff-Fenster mit Sicherheits-Beschlag
Bezeichnung	S 9000 K, Fa. Gealan
Details	Hersteller Felbermayer Fenster und Türen Erzeugungs- GmbH, Unterwaltersdorf; Material Polyvinylchlorid (PVC); Angriffsseite Schließfläche nach EN 12519; Außenmaß (BxH) 1000x1350 mm; Beschlag: Hersteller Mayer & Co. Beschläge GmbH, Salzburg; System Multi matic, sichtbar; Fenstergriff ab- schließbar, 100Nm, Typ "Tresor", Fa. Maco; Einbruchhemmende Verriegelungspunkte 10; Dreischeiben-Isolierglas Typ iplus top mit ipasafe; Hersteller Interpane; Hinweis Klasse: P4A nach EN 356
Besonderheiten	befestigt mit: Fensterrahmenschrauben der Fa. Seefel- der (Damazen), 7.5 x132mm, Senkkopf

Ergebnis **)

Einbruchhemmung nach EN 1627:2021-06



Klasse: RC 2 / RC 2N

**) Entscheidungsregel: Für die Bewertung der Konformität wurde die Messunsicherheit nicht berücksichtigt.

Grundlagen *)

EN 1627:2021-06

*) und entsprechende nationale Fassungen
(z.B. DIN EN)

Prüfbericht: 24-003406-PR01 PB-
A01-05-de-01

Darstellung



Gültigkeit


Zeitlich nicht limitiert.

Bei der Anwendung sind die Ak-
tualität der Grundlagen sowie die
Übereinstimmung des Produkts
zu beachten.

Veröffentlichungshinweise

Es gilt das "Merkblatt zur Benut-
zung von ift-
Prüfdokumentationen".

ift Rosenheim
26.02.2025



Florian Willer, Dipl.-Ing. (FH)
Prüfstellenleiter
Sicherheitstechnik



Roman Rubensdörffer
Prüfingenieur
Sicherheitstechnik

Identitäts-Check



www.ift-rosenheim.de/ift-geprueft
ID: A94-07415